



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.047.Н.00026

(номер сертификата соответствия)

031333

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Аланна».

Адрес: 308511, Россия, Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Степная, д.45. ОГРН 1023101669876.

Тел./факс +7(4722)500528

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Аланна».

Адрес: 308511, Россия, Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Степная, д.45. ОГРН 1023101669876.

Тел./факс +7(4722)500528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Экспертная организация ООО «ОГНЕБОРЕЦ», 305023, Курская область, г. Курск, улица 1-я Кожевенная, дом 31-а. ОГРН 1164632064299. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.047 от 23.03.2017 г. Срок действия – бессрочно.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Декоративные штукатурки на полимерной основе торговой марки «Аламикс»: короед акриловый; короед силиконовый; шуба акриловая; шуба силиконовая; мозаичная штукатурка; фактурная штукатурка; роллерная штукатурка, Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.22.110
код ТН ВЭД России
3214900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) - ГОСТ 30244-96, м.2 (группа горючести Г1 - (группа воспламеняемости В1 - трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (группа дымообразующей способности Д2 - с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2-умеренноопасные). Класс пожарной опасности материала КМ1. (Таблица 3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Отчет по испытаниям № 120-2022 от 30.04.2022, выданный ИЛ ПБ ООО «ОГНЕБОРЕЦ», свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.047 выдано 28.03.2017. Анализ состояния производства №16 от 15.03.2022.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2241-001-54646856-2007 «Композиции защитно-отделочные». ГОСТ 54359-2011. «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.05.2022 по 23.05.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

(Handwritten signature)
Подпись

Малыхин С.А.
И.О. Фамилия

Эксперт

Качикин А.Г.
И.О. Фамилия